

รายละเอียด การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงาน/ภาควิชา	ขนาด BTU.	จำนวนเครื่อง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	25,000	5
	40,000	1
	18,000	1
ภาควิชาพยาธิวิทยา	25,000	2
	18,000	2
	12,000	1
ภาควิชาเภสัช	25,000	5
	12,000	2
ภาควิชาคัลย์	25,000	5
	18,000	1
ภาควิชาสัตววิทยา	40,000	3
	18,000	6
	17,000	1
ภาควิชาอายุรศาสตร์	25,000	5
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	25,000	2
	24,000	4
	12,000	1
รวม		47

- รายละเอียด
- 1.ล้างทำความสะอาด ฟิลเตอร์ คอล์ยร้อน คอล์ยเย็น
  - 2.ตรวจเช็ค และเติมน้ำยา ตามความจำเป็น
  - 3.อุดรอยรั่วซึมต่างๆที่ตรวจเจอความผิดปกติ
  - 4.เครื่องที่ชำรุดเสียหาย ให้ถือว่าเป็นการซ่อม

สุรณี เรนอรกต ๑๐๓๗๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 โทร. ๐๘๙๒๗๙๒๐๑๐